


$L > 0.5\text{m}$       zaščitna cev PVC  $\varnothing 110\text{ mm}$  na tel. kablu ni potrebna  
 $0.3\text{m} < L < 0.5\text{m}$       zaščitna cev PVC  $\varnothing 110\text{ mm}$  na tel. kablu je potrebna

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik	naziv gradnje:	Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Jožeta Pučnika Ljubljana		Detalji križanja energetskega kabla in tel. kabla z vodovodom				
projektant:	 <small>izvorna in vodna projekta inženjersko podjetje d.o.o.</small>	VN: SP:	Sejad Bajrić dipl.inž.el.,		IZS E-1949				
s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
3/1 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ	avgust 2021	/	SPK-3/1	20011-00	PZI	3/1	307	01	0