


Za globline (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeleline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

* – samo v posebnih primerih



Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

Franti Slovenija d.o.o.															
Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik															
investitor:	Razširitev Cargo terminala na kompleksu letališča Južeta Pučnika Ljubljana														
vrsta prikaza:															
VN: Sejald Bajric dipl.inž.el.															
IJS E-1949															
projektant:	SP:														
s.p. načrta:															
datum: avgust 2021 /															
št. načrta: SPK-3/1															
št. projekta: 20011-00															
vrsta proj.: PZI															
s.p. načrta: 3/1															
št. prikaza: 305															
št. lista: 01															
sprem.: 0															